



2026年05月17日
星期日

本站 | 请输入您要搜索的内容



长者模式

无障碍浏览

当前位置: 首页 > 行业管理 > 工程造价 > 行业信息

问题解答 (五十)

日期: 2021-11-09 15:08 来源: 福建省建设工程造价总站 文号: 闽建价〔2021〕21号 浏览量: 13676



(一) 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)

1. 按实调整铝合金门窗型材用量时, 损耗率按多少计算?

答: 损耗率按6%计算。

2. 单独地下室(无上部结构)模板套用相应的定额并乘以系数1.25后, 是否还需执行“地下室柱、墙、梁板模板套用相应的定额, 人工费乘1.1系数”规定?

答: 单独地下室(无上部结构)柱、墙、梁板模板套用相应的定额乘以系数1.25后, 人工费还应乘以1.1系数, 其中, 后浇带模板均不乘系数。

3. “10111031 自流平水泥砂浆楼地面基层 4mm以内每增减1mm厚”怎么理解?

答: 该定额适用于增加厚度在4mm以内, 即总厚度8mm以内每增减1mm厚。

(二) 《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401~407-2005)

4. 《桥涵工程》的“灌注桩水上支架(水深5m以内)”、“灌注桩水上支架(水深5m以上)”定额, 是否适用于桩基采用钢管桩的水上支架?

答: 不适用, 该定额按圆木桩桩基编制。

(三) 综合类

5. 《关于<福建省建筑安装工程费用定额>(2017版)在简易计税法适用方面有关事项的通知》(闽建筑〔2017〕56号文)第五条, 甲供材料的工程仍选择适用一般计税法的, 如果甲供材料不计入综合单价及工程总造价, 计算总价措施费、其他项目费的取费基数时应含甲供材料不含税金额 $\times 1.11$ 。税率调整后, 该系数如何执行?

答: 该系数为“1+建安工程增值税税率”, 税率应按当期适用税率执行。

福建省建设工程造价总站

2021年10月21日

打印

关闭

省政府部门

省内行业

省外行业

地址：福州市北大路242号 邮编：350001 您是本站第313619248位访客

中文域名：福建省住房和城乡建设厅.政务



新媒体矩阵



福建住建厅官方微信



闽政通APP



主办：福建省住房和城乡建设厅 承办：福建省建设信息中心

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上；Google Chrome浏览器 63版本及以上；360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。